

EKSPLOATACINIŲ SAŲYBIŲ DEKLARACIJA

№ S9000/S9000F-EN/2018

Pagal statybos produktų reglamentą No 305/2011 EU

1. Unikalus identifikacinis produkto kodas:

S9000/S9000F

2. Tipas:

S9000/S9000F

Aprašymas: konvencinė gaisro pavojaus sirena

3. Naudojimas:

Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, sumontuotos pastatuose ar šalia jų

4. Gamintojas

"DMTech" Ltd.

16, Nikolay Haytov Str.
Pleven 5806, Bulgaria

5. Tiekėjas

"DMTech" Ltd.

16, Nikolay Haytov Str.
Pleven 5806, Bulgaria

6. Vertinimo sistema

System 1

7. Įgaliota įstaiga

"DEDAL – A&C" Ltd.

50, Mladost, 8230 Nessebar, Bulgaria
tel: +359 209715012

Įstaigos Nr:

NB 1922

EU Sertifikatas:

1922 -CPR -0982 of 06/03/2018,

8. Europos techninis įvertinimas:

None issued

9. Veikimo deklaravimas:

EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002 , EN 54-3:2001/A 2:2006 Gaisro aptikimo sistemos. 3 dalis, sirenos.

Specifikacija	Aprašymas	Vykdymas
4.2.	Garso lygis	Atitiko
4.3.	Dažnis ir garso tonai	Atitiko
5.2.	Veikimo efektyvumas	Atitiko
5.3.	Garso lygis	Atitiko
4.4.	Ilgaamžiškumas	Atitiko
4.5.	Konstrukcija	Atitiko
4.3.	Žymėjimas ir duomenys	Atitiko
5.4.	Ilgaamžiškumas	Atitiko
5.5.	Sausas karštis (veikimas)	Atitiko
5.7.	Šaltis (veikimas)	Atitiko
5.8.	Drėgno karščio ciklas (veikimas)	Atitiko
5.9.	Drėgno karščio pusiausvyra (atsparumas)	Atitiko
5.11.	Sieros dioksido (SO ₂) korozija (atsparumas)	Atitiko
5.12.	Sukrėtimas (naudojant)	Atitiko
5.13.	Sukrėtimas (naudojant)	Atitiko
5.14.	Sinusoidinė vibracija, (naudojant)	Atitiko
5.15.	Sinusoidinė vibracija (atsparumas)	Atitiko
5.16.	Elektromagnetinis suderinamumas (EMC), atsparumas (naudojant)	Atitiko
5.17.	Korpuso apsauga	Atitiko

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės sąvybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines sąvybes.

11. Šiuo dokumentu mes deklaruojame, kad produktas, paminėtas aukščiau atitinka ES direktyvų reikalavimus ir kitus susijusius reikalavimus, kuriuos nustato direktyvos EN 50130-4:2011

Ši deklaracija išduota tik žemiau nurodyto gamintojo atsakomybe: e

Parašas:



Milen Kirov
 General Manager
 DMTEch Ltd.
 07/03/2018